

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

### АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66  
Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.М.Жукова, д.5,  
литера А; 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.М.Жукова, строен.5, литера  
А2, пом.1Н.  
телефон (факс): (3902) 22-65-00

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№РОСС RU 0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ АВФ0012250 от 8 ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, распределительная сеть, (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Дата и время отбора пробы: 06.11.2018 14:10:00

Дата и время доставки пробы: 06.11.2018 14:50:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: ООО "Агро Лидер", РХ, Алтайский район, п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская, 19

ИНН / КПП: 1901114968

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка, РХ, Алтайский район, п. Изыхские Копи, переулок Клубный, район дома №20

Программа ИЛЦ: №1773-АВФ-ИЛЦ от 25.10.2018

Акт отбора: №7002-АВФ-ИЛЦ-АО от 06.11.2018

Код пробы (образца): АВФ0012250-18-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1,5 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда, стеклопосуда из темного стекла (опечатано опломбировочной лентой)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: L14-8156090, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Ерахтин А. Н., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ 31942-2012;

ИД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер с охл.вкладышами, температура внутри контейнера +4 С°

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_

подпись

Довгилова М.А.

Ф.И.О

Руководитель ИЛЦ: \_\_\_\_\_

подпись

Казанцев Т.В.

Ф.И.О

М.П.



Код пробы (образца): ABF0012250-18-005

Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность	менее 0,58	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	менее 1,0	град.	ГОСТ 31868-2012

Дата начала исследования пробы: 06.11.2018 15:00:00      Дата окончания исследования пробы: 07.11.2018 10:00:00

Заведующий лабораторией: \_\_\_\_\_ *Сыстеров А.В.*

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено в 100,0	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 06.11.2018 15:10:00      Дата окончания исследования пробы: 07.11.2018 15:10:00

Заведующий лабораторией: \_\_\_\_\_ *Аржаева М.Э.*

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-1-03-33-01-2014:14; Сан.гиг. лаборатория: Ф 03-1-02-195-01-2014:3563;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

### АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, 66  
Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5,  
литера А; 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, строен 5, литера  
А2, пом. 1Н  
телефон (факс): (3902) 22-65-00

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра  
№ РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации  
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ АВФ0013390 от 29 ноября 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, распределительная сеть, (холодная)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Дата и время отбора пробы: 27.11.2018 9:12:00

Дата и время доставки пробы: 27.11.2018 10:10:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: ООО "Агро Лидер", ИНН:1901114968, РХ, Алтайский район, п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская, 19

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: ООО "Агро Лидер", ИНН:1901114968, РХ, Алтайский район, п. Изыхские Копи, ул. Октябрьская, 19

Объект, где производился отбор пробы(образца): Водоразборная колонка, РХ, Алтайский район, п. Изыхские Копи, переулок Клубный, район дома №20

Программа ИЛЦ: №1773-ABF-ИЛЦ от 25.10.2018

Акт отбора: №7876-ABF-ИЛЦ-АО от 27.11.2018

Код пробы (образца): ABF0013390-18-005

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1,5 (л)

Тара, упаковка: стерильная стеклосуда, стеклосуда из темного стекла (опечатано опломбировочной лентой)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: L 14-9500605, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Некрасов А. Ю., лаборант

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер с охл. вкладышами, температура внутри контейнера +3 С°

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: *Тымма И.В.*

подпись

Тымма И.В.

Ф.И.О

Руководитель ИЛЦ: *Казанцев Т.В.*

подпись

Казанцев Т.В.

Ф.И.О



Код пробы (образца):

ABF0013390-18-005

## Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	запах при 20 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	запах при 60 град.С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	мутность	менее 0,58	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164-2016
4	привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	цветность	менее 1,0	град.	ГОСТ 31868-2012

Дата начала исследования пробы: 27.11.2018 10:20:00      Дата окончания исследования пробы: 28.11.2018 10:00:00

Заведующий лабораторией: \_\_\_\_\_

Гальцева А.Г.

## Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии	обнаружено 6 КОЕ в 100,0	мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	37	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	обнаружено 6 КОЕ в 100,0	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследования пробы: 27.11.2018 12:20:00      Дата окончания исследования пробы: 28.11.2018 16:00:00

Заведующий лабораторией: \_\_\_\_\_

Аржаева М.Э.

Результаты зарегистрированы:

Микробиологическая лаб.: Ф 03-ABF-03-33-01-2014:141; Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-1-02-195-01-2014:3828;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведён без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".